

**Horne Vandværk**  
**Tygsbjergvej 4**  
**5600 Faaborg**  
**Att.: Henrik Markussen**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25057518-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25057518  
**Kundenr.:** CA0004153  
**Modt. dato:** 04.07.2025  
**Valideringskode:** 811A404338

## Analyserapport

**Prøvested:** Horne Vandværk - Ledningsnet - 81299 - V02200065 / 4431000399  
**Udtagningsadresse:** Hornelandevej 43, 5600 Faaborg  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 04.07.2025 kl. 09:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 04.07.2025 - 08.07.2025

| <b>Prøvemærke:</b>                | Laboratoriet      |            |                |      |       |                                                                                              |                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lab prøvenr:                      | 835-2025-81509389 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                                                                       | Urel (%)             |
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |       |                                                                                              |                      |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |       |                                                                                              |                      |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                              | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                              | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker          | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                                                                              | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | 3                 | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                                                                                | A 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>    |                   |            |                |      |       |                                                                                              |                      |
| Nitrit                            | < 0.001           | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                                                                 | B 15                 |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |       |                                                                                              |                      |
| Jern (Fe)                         | 0.017             | mg/l       |                | 0.2  | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS                                     | B 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |       |                                                                                              |                      |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)                       |                      |
| Prøvetagning efter flush          | Udført            |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |                      |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe  
Uhrenholt A/S Grøndal Mejeri, Jesper Egebjerg, Hornelandevej 43, 5600 Faaborg

08.07.2025



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.